

ARISTON S.p.A.

Via Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN)

OGGETTO: Generatore di calore modulare Ariston SpA modelli:

GENUS PREMIUM EVO HP 45 - 65 - 85 - 100 - 115 - 150

Si fa riferimento alla richiesta della società ARISTON S.p.A. del 29/11/2023 id CIVA 20231106.004636095.PAGM, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione (nota INAIL n. 7735 del 18/12/2018) ad installare, per i modelli di generatore modulare indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo, ad eccezione del pressostato di minima in quanto risulta essere installato su ogni generatore.

Trattasi di generatori:

Costruttore: **ARISTON S.p.A.**

Marchio di fabbrica: **ARISTON S.p.A.**

Modello/Serie: **GENUS PREMIUM EVO HP 45 - 65 - 85 - 100 - 115 - 150**

Disegni d'assieme: **1000379066_00 - 1000379105_00**

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in sede di rilascio dell'approvazione, considerata la dichiarazione del fabbricante in merito all'assenza di modifiche apportate alla configurazione del prototipo già approvato, si ritiene di poter rinnovare l'approvazione del generatore modulare in argomento in continuità alla nota emessa da questo Dipartimento sopra citata.

Al riguardo si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno/i d'assieme sopra riportato/i la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questo Dipartimento.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha validità fino al 11/01/2029.

Il Tecnico verificatore

Il Direttore della UOT



Dott. Ing. Daniele Cionchi