

<b>I.S.P.E.S.I.</b>
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti
25 FEB. 2014
A00-09/00 <u>01246</u> / <u>14</u> Corrispondenza in - A / <u>2</u>

**Ariston Thermo S.p.a.**Viale Aristide Merloni, 45  
60044 Fabriano (AN)**OGGETTO: Generatore di calore modulare denominato GENUS PREMIUM EVO.**

Si fa riferimento alla richiesta della società Ariston Thermo S.p.A. del 30/01/2013, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: **ARISTON**Marchio di fabbrica: **ARISTON**Modello/Serie: **GENUS PREMIUM EVO HP 45-65-85-100-115-150**

Disegni di assieme : 45-65 IT 6-line DN65 (\*); 85-100-115-150 IT 6-line DN65 (\*\*); 85-100-115-150 IT 6-line DN100 (\*\*\*); 45-65 IT B2B DN65 (\*\*); 85-100-115-150 IT B2B DN65 (\*\*); 85-100-115-150 IT B2B DN100 (\*\*);

(\*) Rev. 1 del 27/01/2014; (\*\*) Rev. 1 del 28/01/2014; (\*\*\*) Rev. 1 del 29/01/2014.

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Al riguardo si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno/i d'assieme sopra riportato/i la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questo Dipartimento.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia al Dipartimento INAIL RCV competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. ing. Paolo PITTIGLIO)

