

CERTIFICATO

**Proprietario del
certificato****ARISTON THERMO SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano AN
ITALIA****Sito produttivo**

Serra de' Conti

Prodotto

Collettore solare

Tipo, modello

ARISTON KAIROS XP2.5-1 V, ARISTON KAIROS XP2.5-1 H

Norme di riferimentoDIN EN 12975-1:2011-01
DIN EN 12975-2:2006-06
CEN-KEYMARK-Regolazione del programma per prodotti termici solari versione 29.00
(2016-12)**Marchio di conformità****Numero di registrazione**

011-7S1945 F

Valido fino al

2022-05-31

Diritto di utilizzoIl presente certificato autorizza ad utilizzare il marchio di conformità di cui sopra
in relazione al numero di matricola indicato.

Vedi allegato per ulteriori indicazioni.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S.' followed by a long horizontal stroke.

ALLEGATO

Pagina 1 a 1

Certificato	011-7S1945 F del 2017-04-24
Dati tecnici	<p>Cfr.scheda tecnica del verbale di collaudo di 2012-05-29</p> <p>Osservazione/i:</p> <ul style="list-style-type: none">- La prova di resistenza al gelo secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.8 non è necessaria. Secondo le indicazioni del produttore, i collettori certificati possono essere utilizzati in zone a rischio di gelo soltanto se si fa uso di un adeguato anticongelante.- Il test opzionale di resistenza agli urti secondo la norma DIN EN 12975-2, paragrafo 5.10 non è stato eseguito.
Laboratorio di prova/ Ufficio di controllo	<p>TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Test Centre for Energy Appliances Am Grauen Stein 51105 Köln GERMANIA</p>
Rapporti di collaudo	<p>No. 21218375_EN_XP2.5-1V, No. 21218375_EN_XP2.5-H di 2012-05-29</p>

